


## ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energiesparverordnung (EnEV), (Einsparungen mit mittlerem Energiepreis von 10,8 ct/kWh)

Gebäude	Alte Schule Fehlheim	Bj.		1875	+
Adresse	Rodauer Straße 25				
Hauptnutzung	Gemeinschaftshäuser	,	309	m²	THE STATE OF THE S
					1 FERE
Nettogrundfläche			309	m²	



## Erläuterungen

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten. atmosph. Gaskessel Bj. 1990

Geschossdecken in 2007 und 2008 gedämmt, wegen Denkmalschutz keine weiteren Dämmaßnahmen möglich insgesamt liegen die Energiekennwerte unter ENEV bzw unter Mittelwert

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung		Kosten	Einsparung
Brennwertkessel	12	8.000 €	650 €/a
optimierte Regelung einbauen , Anschluß an GLT		3.000 €	550 €/a
Fenster abdichten bzw erneuern			

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb	Einsparung
Lüftung nur kurz und stoßweise	200 €/a
Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht	
Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen	
Konsequente Absenkung der Heizung bei Nichtnutzung	100 €/a

17.03.2009 Energieberatung Bensheim

entwickelt durch Hochbauamt Frankfurt Energiemanagement www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement

aufgestellt:

17.03.2009 Energieberater Robert Persch

Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:

energieberatung@bensheim.de 06251-14-280