STADT BENSHEIM

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energiesparverordnung (EnEV)

Gebäude			
	Friedhof Schönberg	Bj.	1995
Adresse	Am Rosengrund 19		
Hauptnutzung	Friedhofsanlagen	108 m²	
Nettogrundfläche		108 m²	

Heizenergie

Verbrauchskennwert 2004 - 2006 (ohne Warmwasser)									Kosten/Jahr
Energieträger	Flüssiggas								
Diese Liegenschaft		143	kWh/m²a						1.344 €/a
	0	117	162	195	244	323	385	kWh/m²a	
effizient	A	B	C	D	E	F	G	ineffizient	12,5 €/m²a
Vergleichswert EnEV									

Strom

Verbrauchskennwert 2004 - 2006									Kosten/Jahr
Diese Liegenschaft	7	kWh/m²a						kWh/m²a	169 €/a
	0	11	22	28	34	57	70	kWh/m²a	
effizient	A	B	C	D	E	F	G	ineffizient	1,6 €/m²a
Vergleichswert EnEV									

Wasser

Verbrauchskennwert 2004 - 2006									Kosten/Jahr
Diese Liegenschaft	37	l/m²a							49 €/a
	0	412	1040	3481	5961	10238	22562	l/m²a	
effizient	A	B	C	D	E	F	G	ineffizient	0,5 €/m²a
Mittelwert					7448	l/m²a			

Summe 1.563 €/a

Erläuterungen

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten.
Gastherme 1997
Bewässerung des Friedhofs über Quelle
Die Energiekennwerte liegen im unteren Bereich

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung	KRZ	Kosten	Einsparung
keine			

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb	Einsparung
Konsequente Absenkung der Heizung bei Nichtnutzung	100 €/a

06.11.2008 Energieberatung Bensheim

aufgestellt:

06.11.2008 Energieberater Robert Persch

entwickelt durch Hochbauamt Frankfurt Energiemanagement
www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement

Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:
energieberatung@bensheim.de 06251-14-280