


## ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energiesparverordnung (EnEV)

Gebäude	Synagoge Auerbach	Bj. 1779	
Adresse	Bachgasse 28		
Hauptnutzung	Geb. f. kulturelle u. musische Zwecke	81 m <sup>2</sup>	
Nettogrundfläche		81 m <sup>2</sup>	



## Erläuterungen

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten.

Stromheizung, Gebäude wird wenig genutzt

Dach in 2007 gedämmt, wegen Denkmalschutz keine weiteren Dämmaßnahmen möglich

Heizenergiekennwert hoch, sonst unter Mittelwert

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung	KRZ	Kosten	Einsparung
keine			

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb	Einsparung
Lüftung nur kurz und stoßweise	100 €/a
Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht	
Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen	
Konsequente Absenkung der Heizung bei Nichtnutzung	

06.11.2008 Energieberatung Bensheim

entwickelt durch Hochbauamt Frankfurt Energiemanagement www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement

aufgestellt:

06.11.2008 Energieberater Robert Persch

Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:

energieberatung@bensheim.de 06251-14-280